

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. о. Самара управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара

(место составления акта)

« 28 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№1108

По адресу/адресам: 443020, г. Самара, ул. Садовая, д. 40.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 07.12.2018 года №1108 начальника отдела

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара

(главный государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области подполковника внутренней службы А.С. Мамькина

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида

№ 49» городского округа Самара

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

« 28 » декабря 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день/2 час.00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

копия распоряжения вручена юридическому лицу в 10 ч. 00 мин. 07.12.2018

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Акмаев Ринат Наильевич – старший инженер

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

(государственный инспектор г. о. Самара по пожарному надзору);

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая детским садом МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 49» городского округа Самара Будакова Наталья Викторовна

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Не предоставлена уточненная или разработанная вновь декларация пожарной безопасности в результате смены лица, владеющего объектом защиты на законном основании.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 64 Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений. (часть 6 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	Должностное лицо МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49» г.о Самара Будакова Наталья Викторовна
2.	Светильник в складском помещении на 1-м этаже эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 п. 42в Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	Должностное лицо МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49» г.о Самара Будакова Наталья Викторовна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

проверка не проводилась

На объекте защиты имеется заключение от 18 декабря 2018 года №12/18-263 общества с ограниченной ответственностью «ЦКБ-Аудит» о независимой оценке пожарного риска, с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Исходные данные соответствуют применяемым в расчете, фактическим данным, полученным в ходе обследования, и соответствуют требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными Правительством Российской Федерации.

нарушений не выявлено

выявленные нарушения указаны выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: закключение НОР, пакет документов

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы
Р.Н. Акмаев

« 28 » декабря 2018 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » декабря 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)



(подпись)

(подпись)