

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор
№ 05/374.1**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 30.05.2018 г., 12-00

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ «Детский сад №49» г.о. Самара; юридический адрес 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 80 а; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/374 от 30.05.2018 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
	<u>Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</u>
	<u>Корпус по адресу 443020, г.Самара, ул.Ленинградская, 80:</u>
1	П.5.2,5 5.5 – выполнить внутреннюю отделку стен и полов в умывальной туалетной старшей группы в соответствии с требованиями санитарных правил
2	П.6.1 – детские кроватки с механическими повреждениями (что небезопасно для здоровья детей (младшая группа)) заменить.
3	П.13.3 – оборудовать пищеблок цельнометаллическими производственными столами (физически изношены, требуют замены). 2
4	П.13.10 – оборудовать 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды (имеется лишь одна бытовая ванна). Кухонную посуду хранить на решетчатых полках на расстоянии не менее 0,35 м от пола. 1
	<u>Корпус по адресу 443020, г.Самара, ул.Садовая д.40:</u>
5	П.4.15 – 3 окна в подготовительной группе заменить (физически изношены, краска потрескалась).
6	П.6.1 – заменить детские кроватки с механическими повреждениями (небезопасно для здоровья детей : младшая, средняя группы)
7	П.5.1, п.5.4 – выполнить внутреннюю отделку в группах с целью проведения уборки влажным способом и дезинфекции (стены и потолок туалетной подготовительной группы местами имеют трещины, в зале для музыкальных занятий стены в бумажных обоях, в средней группе в буфетной с потолка осыпается побелка, плитка у мойки местами отлетела, обои на стенах в спальне отлетают; в старшей группе в игровой трещины на стене; стены помещения при входе в прачечную в дефектах и повреждениях).
8	П.5.5 – выполнить полы в соответствии с требованиями, устранив механические повреждения, зазоры стыка покрытия линолеум (зал для музыкальных занятий и кладовка при зале (отлетела на полу плитка), в игровой младшей, средней групп линолеум в дефектах, покрытие полов помещения пищеблока физически изношено).
9	П.13.1, приложение №4 – оборудовать в горячем цехе умывальную раковину (имеется возможность установка трех моечных ванн для мытья рук, фруктов, овощей, пакетированной продукции). Установить производственный стол с 134

	маркировкой «овощи сырые» в условно называемой зоне первичной обработки овощей.
10	П.13.10 – оборудовать 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды (имеется лишь одна бытовая ванна).
	Корпус 443099, г.Самара, ул.Чапаевская, д.120:
11	П.6.21 – в средней группе заменить физически изношенный хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Срок исполнения предписания от 30.05.2018г. № 05/374.1 - 15.09. 2019 г.

Ответственность за выполнение предписания от 30.05.2018 г. № 05/374.1 возлагается на:
юридическое лицо МБДОУ «Детский сад №49» г.о. Самара

**Главный специалист- эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков**



Т.Б.Мамутина.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 с.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил Заведующий МБДОУ «Детский сад №49» г.о. Самара
Будакова Наталия Викторовна

